



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы
Фурмановского района**
(ОНДиПР Фурмановского района)

ул. Социалистическая, 18/1, г. Фурманов, 155520
телефон: 8(4932)52-61-85
эл. почта: ond-furmanov@37.mchs.gov.ru
телефон доверия 299-999 (код 4932)

МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 7
ГОРОДА ФУРМАНОВА

улица Возрождения, дом 40, город
Фурманов, Ивановская область, 155520

«31» октября 2022 года № ИВ-135-4-12-329

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ **об устранении причин и условий, способствовавших совершению** **административного правонарушения.**

«31» октября 2022 г.

г. Фурманов

(место рассмотрения: город, село, район)

Начальник ОНДиПР Фурмановского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ивановской области – главный государственный инспектор Фурмановского района по пожарному надзору майор внутренней службы Коршунов Андрей Александрович,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 23/43 от «31» октября 2022 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо – заместителя директора по административно-хозяйственной части МОУ СШ №7 г. Фурманова Воробьеву Елену Владимировну,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящегося (зарегистрированного) по адресу: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Тимирязева, д. 7,

кв. 3,

(ненужное зачеркнуть)

(юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что:

Фурмановской межрайонной прокуратурой 20.09.2021 в период с 15 час. 00 мин до 15-25 проведена проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей, в том числе законодательства о пожарной безопасности в МОУ СШ №7 г. Фурманова, расположенном по адресу: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 40.

В результате проведенной проверки в МОУ СШ №7 г. Фурманова при эксплуатации здания по адресу: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 40, установлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

1. Допущено снятие предусмотренной проектной документацией двери эвакуационного выхода на лестничную клетку на третьем этаже здания (Основание: п.п. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) (далее - ППР в РФ));

2. Допущено снятие предусмотренной проектной документацией двери в коридоре на третьем этаже здания (Основание: п.п. «д» п. 16 ППР в РФ);

3. Руководитель организации не обеспечил наличие на вторых створках дверей лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (Основание: п. 24 ППР в РФ);

4. Допущена фиксация самозакрывающихся дверей коридора на втором этаже здания в открытом положении (Основание: п.п. «г» п. 27 ППР в РФ);

5. Допущена фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении (Основание: п.п. «г» п. 27 ППР в РФ);

6. Допущено размещение (складирование) в электрощитовой горючих материалов (стол, бумаги) (Основание: п.п. «е» п. 35 ППР в РФ);

7. Огнетушитель № 12 не расположен на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (Основание: п. 409 ППР в РФ);

8. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения здания категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Основание: п. 12 ППР в РФ);

9. В коридоре на первом этаже не работает табло «ВЫХОД» (Основание: ст. 4, 6, ч. 1 ст. 84 123-ФЗ, п. 5.3 СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", п. 37, 54 ППР в РФ),

(событие административного правонарушения: существо нарушения и пункты требований пожарной безопасности, нарушение которых допущено)

Правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.4 КоАП РФ посягает на установленный нормами действующего законодательства порядок общественных отношений в сфере обеспечения пожарной безопасности граждан, личности, общества и государства и может привести к причинению ущерба жизни и здоровью как лиц, являющихся работниками предприятия, так и иных лиц, в связи с этим допущенное правонарушение нельзя признать малозначительным.

Выявленные в ходе проведения плановой выездной проверки нарушения нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности негативно влияют на общественные отношения в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Причинами и условиями, способствующими совершению административных правонарушений, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о результатах рассмотрения по вышеизложенным пунктам и принятым мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление в соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Ивановской области (г. Иваново, ул. Диановых, 8а) главному государственному инспектору Ивановской области по пожарному надзору или в районный суд по месту регистрации в течение 10 суток со дня получения копии представления. По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное представление вступает в законную силу.

Главный государственный инспектор Фурмановского района
по пожарному надзору
майор внутренней службы



А.А. Коршунов

Представление получил(а) « 31 » 10 2022 г.

Смирнов
(фамилия, подпись)